



職安警示

從梯子墮下

1. 意外日期：2021 年 2 月
2. 意外地點：一幢住宅樓宇
3. 意外摘要：

一名工人站在梯子清理位處一幢住宅樓宇開敞式樓梯平台上的排水管的淤塞時，懷疑從梯子上墮下並越過平台上的鐵欄至 2 樓的簷篷上身亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在進行排水管維修工作時從高處墮下，其承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其是與離地工作有關的墮下危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例、已獲認可的安全標準及相關指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 在每個工作地點提供及維持適當和足夠的安全進出口；
- 如不能避免離地工作，應提供並確保工人／僱員在進行離地工作時使用合適的工作平台或其他作承托用的安全設施；



- 在進行輕便工作時，若因工作環境限制（例如狹窄的工作空間）而未能搭建合適的工作平台或其他作承托用的安全設施，應提供並確保工人使用合適的梯台或功夫橈；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》¹](#)
- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)
- [《高處工作安全概覽》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。